


Опубликовано 23 Мая 2019 в 16:17

[Официальный ответ, дан в установленный срок](#)

Проблему устраним до 
27 июня 2019


КИЧИКОВ О.В.

Начальник Государственной жилищной инспекции города Москвы

Согласно гарантийному письму управляющей организации работы по укомплектованию пожарных шкафов будут выполнены в срок до 13.06.2019. Контроль Мосжилинспекции до 27.06.2019. Также по информации ТСЖ «Митинский оазис 10» запланировано проведение восстановительных работ системы ДУ и ППА в многоквартирном доме.

Опубликовано 26 Июня 2019 в 11:49

[Официальный ответ, дан в установленный срок](#)

Проблему устраним до 
03 сентября 2019


КИЧИКОВ О.В.

Начальник Государственной жилищной инспекции города Москвы

В ходе осмотра установлено, гарантийные обязательства управляющей организацией не были выполнены, в следствие чего, система ДУ и ППА в многоквартирном доме по вышеуказанному адресу находится в неисправном состоянии. Инспекцией выдано предписание № Р-СЗ-05470/1 ТСЖ «Митинский оазис 10» на устранение выявленных нарушений со сроком исполнения до 20.08.2019. Контроль Мосжилинспекции в срок до 03.09.2019.

Опубликовано 30 Августа 2019 в 17:21

[Официальный ответ, дан в установленный срок](#)

Проблему устраним до 
13 января 2020

КИЧИКОВ О.В.

Начальник Государственной жилищной инспекции города Москвы

В ходе проверки исполнения ранее выданного предписания от 26.07.2019, предписанные мероприятия по восстановлению работоспособности системы ДУ и ППА не выполнены. Нарушение не устранено. В связи с неисполнением предписанных мероприятий выдано повторное предписание от 30.08.2019 в отношении ТСЖ "Митинский Оазис-10". Срок исполнения предписания 25.12.2019. Контроль Мосжилинспекции 13.01.2020.

